

АКТ ОСМОТРА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

г. Екатеринбург

11.08.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель потребителя Ганиев Винарис Римович

Составили настоящий акт о том, что на теплopotребляющей установке объекта

ТСН «Рассветная, 8/2»

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8/2

произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплopotребляющих установок на предмет проверки контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов

Манометры показывающие, марка РОСМА НТ-510Р.00

1. В местах, предусмотренных требованиями ПТЭ

V	установлены
	не установлены

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

V	в наличии
	отсутствуют

3. Предел рабочего давления во 2/3 шкалы

V	находится
	не находится

4. На шкале манометра красная черта, указывающая рабочее давление, металлическая пластина, окрашенная в красный цвет и плотно прилегающая к стеклу манометра

V	в наличии
	отсутствуют

5. Манометры

V	работоспособны
	не работоспособны по причинам:
	- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки
	- просрочен срок поверки
	- стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора
	- разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний

Термометры расширения (технические, стеклянные, ртутные, спиртовые/биметаллические)

1. В местах, предусмотренных требованиями ПТЭ

V	установлены
----------	-------------

	не установлены
--	----------------

2.Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

V	в наличии
	отсутствуют

3.Термометры

V	работоспособны
	не работоспособны по причинам:
	- имеются механические повреждения
	- имеются дефекты, влияющие на точность показаний или затрудняющие отсчет температуры по шкале

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что контрольно-измерительные приборы

V	готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров
	не готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров

Потребитель: ТСН «Рассветная, 8/2»

Представитель потребителя Ганиев Винарис Римович

