

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ганиева Анна Андреевна

Юр. адрес: Белоярский р-он, п. Рассоха, ул. Фруктовая, д. 58

Факт. адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 5Б, тел. +7 (343) 385-58-75

e-mail: info@service5-0.ru, www.s-50.ru

ОГРНИП 319665800048964 ИНН 667222794009

АКТ

промывки теплообменника

16 июля 2026г.

Комиссия в составе:

1. Организация представитель абонента- ИП Ганиева А.А.;
2. Контактное лицо- Ганиев В.Р., тел. +7 (999) 562 21 01;
3. Представители теплоснабжающей организации- главный инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал» - Марцинкевич Георгий Борисович,

составила настоящий акт о том, что **16 июля 2026г.** была произведена промывка узлов и пластин теплообменников по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8, корпус 2.

Тип/марка теплообменника: 22:602-1 FANKE

Серийный номер: 2439

Объем: 23 дм³.

Место установки: ИТП №1 (подъезд №2)

Дата пуска в эксплуатацию: 2017

Наличие пломбы: нет

Проводилось гидравлическое испытание теплообменника:

1. Внешний контур (тепловая сеть) пробным давлением 10 кгс/см², в течение 10 минут падение давления составило 0 кгс/см²;
2. Внутренний контур (отопление) пробным давлением 10 кгс/см², в течение 10 минут падение давления составило 0,01 кгс/см².



Способ промывки: закрытый с хим. раствором.

Условия эксплуатации: контур отопления.

Причина промывки: подготовка к отопительному сезону.

Замечания: нет.

Промывка произведена в составе бригады из 2-х человек:


1.  / Ганиев В.Р. (инженер-теплотехник);
2.  / Соклаков А.М. (инженер-теплотехник)

Качество промывки признано:

Представитель абонента:

председатель ТСН «Рассветная, 8/2»  / Пономарев И.Н.

Представитель теплоснабжающей организации:

главный инженер ООО «ЛСР. Строительство- Урал»  / Марцинкевич Г.Б.