



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ганиева Анна Андреевна

Юр. адрес: Белоярский р-он, п. Рассоха, ул. Фруктовая, д. 58

Факт. адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 5Б, тел. +7 (343) 385-58-75

e-mail: info@service5-0.ru, www.s-50.ru

ОГРНИП 319665800048964 ИНН 667222794009

АКТ

промывки системы отопления

16 июля 2026г.

Адрес объекта теплоснабжения – г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8, корпус 2

Комиссия в составе:

1. Ганиев В.Р. (главный инженер);
2. Соклаков А.М. (руководитель сантехнического отдела);
3. Марцинкевич Г.Б. (главный инженер ООО «ЛСР. Строительство- Урал»),

зафиксировала промывку системы отопления на объекте: многоквартирный дом №8, корпус №2 по ул. Рассветная в г. Екатеринбург.

При этом установлено:

1. Техническая документация и паспорта соответствуют установленному оборудованию;
2. Отопительные приборы находятся в исправном состоянии;
3. Промывка производилась гидropневматическим способом до полного осветления воды в системе отопления МКД, что подтверждено в результате визуального осмотра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты промывки системы отопления удовлетворяющими существующим требованиям «Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей».

Подписи членов комиссии:

 / Ганиев В.Р. (главный инженер)

 / Соклаков А.М. (руководитель сантехнического отдела)

 / Марцинкевич Г.Б. (главный инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал»)