

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

г. Екатеринбург

11.08.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель потребителя Ганиев Винарис Римович

Составили настоящий акт о том, что на теплopotребляющей установке объекта

ТСН «Рассветная, 8/2»

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8/2

- 1) проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники):

Запорная арматура:

☒	в наличии, работоспособна
☐	не работоспособна
☐	установлена не в полном объеме
☐	отсутствует

Тепловая изоляция запорной арматуры:

☐	в наличии
☒	отсутствует

- 2) проведена проверка (осмотр) арматуры постоянного регулирования:

☐	в наличии, работоспособна
☐	отсутствует
☒	не предусмотрена

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации

☒	пригодна
☐	не пригодна

Арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации

☐	пригодна
☐	не пригодна
☒	не предусмотрена

Потребитель: ТСН «Рассветная, 8/2»

Представитель потребителя Ганиев Винарис Римович

