

Техническое задание на устройство открытого теннисного корта в ЖК «Рассветный»

1. Теннисный корт габаритами 17х34 м, общей площадью – 578 кв.м.
2. Для организации корта необходимо переустроить существующую площадку для волейбола во дворе ж.д. Рассветная 8/1,8/2,8/3.
3. Основание под покрытие теннисного корта – жесткое (бетонная плита):
 - основание выполнено из Бетона марки В15 (прочность М 200), пористость не более 0,5 мм и 10% от всей площади, выполнено с учетом требований СНИП;
 - должно иметь горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию;
 - уклон организован в диапазоне 0,8-1%;
 - бетонная поверхность обработана затирочными машинами с целью ликвидации цементного «молочка», каверны до 2мм;
 - ровность (гребень - выпуклость) основания по 3 метровой рейке не более 3 мм во всех направлениях;
 - ровность (Вупр - вогнутость) основания по 3 метровой рейке до 4 мм во всех направлениях;
 - поверхность уклона основания составляет не менее 2,5 см на каждые 3м длины в сторону уклона поверхности;
 - поверхность основания должна быть чистой, без посторонних предметов, не должна иметь трещин, отслоений, пятен от ГСМ и прочих материалов.
4. Игровое покрытие – покрытие HARD со смягчением (резиновая подложка 4 мм, акриловое покрытие Lentus; устройство по схеме: 1) грунт по бетону Lentus B, 2) приклеивание подложки 2-х компонентным полиуретановым клеем, 3) 1 слой грунта по резине Lentus A, 4) 2 слоя порозаполняющего материала Lentus Resurfacer, 5) 2 слоя цветного материала Lentus Base Filler), разметка теннисного корта
5. Устройство усиленных стоек по короткой стороне корта в количестве 4 шт. с шагом 1,33 м с каждой стороны.
6. Устройство сетчатого ограждения по периметру корта (Dfense city); устройство усиленного сетчатого ограждения (Dfense sport с размеров ячейки 50х100) по кроткой стороне корта шириной, высотой 4 м с каждой стороны.
7. Устройство стоек для теннисной сетки и для волейбольной сетки.
8. Замена осветительных рожков на существующих опорах освещения (3 шт.) на светодиодные.
9. Смещение одной из существующих опор (с юго-западной стороны корта) на 3 м. ближе к корту.
10. Устройство нового тротуара, взамен демонтируемого с северной стороны корта (покрытие нового тротуара соответствует существующему).

Сторона 1 ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Урал» ОГРН 1196658067374 ИНН 6670487285 КПП 667001001	Сторона 2 ООО «УЖК «Территория» ИНН 6670067153, ОГРН 1046603531061
---	---

620072, г.Екатеринбург, ул.40-летия Комсомола,
д.34, помещение 306

р/сч. № 40702810373000000815

к/сч. № 30101810100000000922, АО
«Россельхозбанк», г. Екатеринбург БИК 046577922

_____ В.В. Голубев

М.П.

Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Рассветная, д.6/1, кв.377

_____ С. Г. Лоскутов

М.П.