

Рассетов И.И. 8/2
(ИПР НТ)

ОКП 42 1 | 4 | 6



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО

ДАВЛЕНИЯ

ПД-Р

ПАСПОРТ

ЦТКА.406222.078 ПС



6 Гарантии изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям технических условий ТУ 4212-133-00227471-2008 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с даты ввода преобразователя в эксплуатацию.
- 6.3 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.
- 6.4 Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты преобразователя независимо от гарантийного срока эксплуатации.

7 Сведения о рекламациях

В случае отказа в работе преобразователя в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о неисправности, приложить сведения о движении изделия в эксплуатации, о проделанных регламентных работах. В акте указать шифры и полные заводские номера отказавших преобразователей. Все документы направить в адрес завода-изготовителя.

Дата	Содержание рекламации	Подпись	Принятые меры	Подпись

4 Свидетельство о приемке

Преобразователь избыточного давления ПД-Р 16 сша - 95 - 604-1
 заводской номер С 1604791 изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий «Преобразователи избыточного давления ПД-Р» ТУ 4212-133-00227471-2008 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Д.Н. Опалинский,

расшифровка подписи



Руководитель предприятия



ТУ 4212-133-00227471-2008

обозначение документа,

по которому производится поставка

М.И. Набиуллин

расшифровка подписи

Свидетельство о поверке

Средство измерений Преобразователь избыточного давления
 наименование, тип

ПД-Р 16 сша - 95 - 604-1

заводской номер С 1604791

поверено и на основании результатов первичной поверки признано пригодным к применению.

Поверительное клеймо



Поверитель Дав
 подпись

С.А. Рафиков
 инициалы, фамилия

- 20160930 -
 год, месяц, число

Интервал между поверками 4 года для моделей, настроенных на верхний предел измерений, при условии корректировки нулевого значения 1 раз в 6 месяцев и 2 года – для остальных моделей.

Таблица 2

Дата	Отметка о соответствии	Организация, проводившая поверку	Подпись и клеймо поверителя
21 ИЮЛ 2020	Соотв. Точен	«УНИИМ»	
20 ИЮН 2024	Соотв. Точен	Н.М.ОП РА. RU. 311359	