



**Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания «Территория»**

620014, г. Екатеринбург, ул. Фучика, 3
тел.: (343) 286-11-16

www.ek-territory.ru e-mail: territory@ek-territory.ru

Исх. № 333-тн

от «24» мая 2019 г.

Руководителю группы по гарантийному
обслуживанию и эксплуатации
АО «Специализированный застройщик
«ЛСР. Недвижимость-Урал»
Грецкой Е.И.

Уважаемая Елена Игоревна!

Направляю Вам для рассмотрения и устранения замечаний копию акта выявленных
строительных дефектов в жилом доме по адресу: ул. **Рассветная, 8/2:**

Места общего пользования

1. Вздутие и осыпание штукатурного слоя, трещины: 1,2,3,4,5 подъезды

Начальник ПТО ООО «УК «Территория»

Р.Н. Субботина

Ситникова В.В.
8(343) 286-11-16-169

Вх. № 487 от 24.05.

08.05.19 г.

г. Екатеринбург

Акт

о строительных дефектах в квартирных холлах
на МКД ул.Рассветная,8/2.

Комиссия в составе:

Управляющий ЖФ	Сотникова Н.П.
Управляющий ЖФ	Давыдова Л.К.
Техник - смотритель	Мельникова Т.И

составила настоящий Акт о том, что 08.05.2019г. (среда) ул. Рассветной, 8/2 при обходе подъездов обнаружены следующие строительные дефекты: в квартирных холлах вздутие штукатурного слоя, трещины, осыпание штукатурки в количестве 41,6 м².

Подъезд № 1: 25,24,17,16,15,14,13,11,10,1этаж.

Подъезд № 2: 25,24,22,21,20,1 этаж.




Подъезд № 3: 21,17,16,15,14,11,10,9,8,7,6,4,3,2 этаж.

Подъезд № 4: 21,19,17,14,13,7,5,3 этаж.

Подъезд № 5: 25,22,21,19,18,17,16,14,8,7,6,5,4,2 этаж.

Переходная лоджия под. № 3, 8 эт. – вздутие штукатурки – 1,5 м²;

2 эт. – вздутие штукатурки – 0,8 м².

Подписи:  Сотникова Н.П.
 /Давыдова Л.К.
 /Мельникова Т.И.