

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ганиева Анна Андреевна

Белоярский р-он, п. Рассоха, ул. Фруктовая, д. 58, тел. +7 (343) 385-58-75

e-mail: service5.0@yandex.ru, www.s-50.ru

ОГРНИП 319665800048964 ИНН 667222794009

АКТ

промывки системы отопления

10 июля 2024г.

Адрес объекта теплоснабжения – г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8, корпус №2

Комиссия в составе:

- Ганиев В.Р. (инженер-теплотехник)
- Ибраев Р.Р. (сантехник)
- Марцинкевич Г.Б. (гл. инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал»)

зафиксировала промывку системы отопления на объекте: многоквартирный дом №8, корпус №2 по ул. Рассветная в г. Екатеринбург.


При этом установлено:


1. Техническая документация и паспорта соответствуют установленному оборудованию;
2. Отопительные приборы находятся в исправном состоянии;
3. Промывка производилась гидропневматическим способом до полного осветления воды в системе отопления МКД, что подтверждено в результате визуального осмотра.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты промывки системы отопления удовлетворяющими существующим требованиям «Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей».

Подписи членов комиссии:

 / Ганиев В.Р. (инженер-теплотехник)

 / Ибраев Р.Р. (сантехник)

 / Марцинкевич Г.Б. (гл. инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал»)