

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ганиева Анна Андреевна

Юр. адрес: Белоярский р-он, п. Рассоха, ул. Фруктовая, д. 58

Факт. адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 5Б, тел. +7 (343) 385-58-75

e-mail: info@service5-0.ru, www.s-50.ru

ОГРНИП 319665800048964 ИНН 667222794009

АКТ

гидравлических испытаний системы отопления

16 июля 2026г.

Адрес объекта теплоснабжения – г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8, корпус 2

Комиссия в составе:

1. Ганиев В.Р. (главный инженер);
2. Соклаков А.М. (руководитель сантехнического отдела);
3. Марцинкевич Г.Б. (главный инженер ООО «ЛСР. Строительство- Урал»)

составила настоящий акт о том, что **16 июля 2026г.** произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность:

- наружных тепловых сетей пробным давлением 10 кгс/см^2 , в течение 10 минут падение давления составило $0,0 \text{ кгс/см}^2$;
- системы отопления пробным давлением 10 кгс/см^2 , в течение 10 минут падение давления составило $0,01 \text{ кгс/см}^2$.

При осмотре установлено: течи не обнаружены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания **удовлетворяющими** существующим требованиям «Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей».

Подписи членов комиссии:



/ Ганиев В.Р. (главный инженер)



/ Соклаков А.М. (руководитель сантехнического отдела)



/ Марцинкевич Г.Б. (главный инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал»)