

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ганиева Анна Андреевна

Белоярский р-он, п. Рассоха, ул. Фруктовая, д. 58, тел. +7 (343) 385-58-75

e-mail: service5.0@yandex.ru, www.s-50.ru

ОГРНИП 319665800048964 ИНН 667222794009

АКТ

промывки теплообменника

10 июля 2024г.

Организация представитель абонента – ИП Ганиева А.А.

Контактное лицо – Ганиев В.Р., тел. 89995622101

Представители теплоснабжающей организации – главный инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал» - Марцинкевич Георгий Борисович

Составили настоящий акт о том, что 10 июля 2024г. была произведена промывка узлов и пластин теплообменников по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8, корпус №2.

Тип/марка теплообменника: 205-1102-1

Серийный номер: 2440

Объем: 24 дм.³

Место установки: ИТП №2 (подъезд №3)

Дата пуска в эксплуатацию: 2017

Наличие пломбы: нет

Проводилось гидравлическое испытание теплообменника:

1. Внешний контур (тепловая сеть) пробным давлением 10 кгс/см², в течение 10 минут падение давления составило 10 кгс/см²;
2. Внутренний контур (отопление) пробным давлением 10 кгс/см², в течение 10 минут падение давления составило 10 кгс/см².

Способ промывки: закрытый с хим. раствором

Условия эксплуатации: контур отопления

Причина промывки: подготовка к отопительному сезону

Замечания: нет

Промывка произведена в составе бригады из 2-х человек:

_____/ Ганиев В.Р. (инженер-теплотехник)

_____/ Ибраев Р.Р. (сантехник)

Качество промывки признано:

Представитель абонента: председатель ТСН «Рассветная, 8/2» _____ / Пономарев И.Н.

Представитель теплоснабжающей организации: главный инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал» _____ / Марцинкевич Г.Б.