

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

**Ганиева Анна Андреевна**

Белоярский р-он, п. Рассоха, ул. Фруктовая, д. 58, тел. +7 (343) 385-58-75

e-mail: service5.0@yandex.ru, www.s-50.ru

ОГРНИП 319665800048964 ИНН 667222794009

## АКТ

### промывки теплообменника

10 июля 2024г.

**Организация представитель абонента – ИП Ганиева А.А.**

**Контактное лицо – Ганиев В.Р., тел. 89995622101**

**Представители теплоснабжающей организации – главный инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал» – Марцинкевич Георгий Борисович**

Составили настоящий акт о том, что 10 июля 2024г. была произведена промывка узлов и пластин теплообменников по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8, корпус №2.

**Тип/марка теплообменника: 22:602-1 FANKE**

**Серийный номер: 2439**

**Объем: 23 дм.<sup>3</sup>**

**Место установки: ИТП №1 (подъезд №2)**

**Дата пуска в эксплуатацию: 2017**

**Наличие пломбы: нет**

Проводилось гидравлическое испытание теплообменника:

1. Внешний контур (тепловая сеть) пробным давлением 10 кгс/см<sup>2</sup>, в течение 10 минут падение давления составило 0 кгс/см<sup>2</sup>;
2. Внутренний контур (отопление) пробным давлением 10 кгс/см<sup>2</sup>, в течение 10 минут падение давления составило 0,01 кгс/см<sup>2</sup>.

**Способ промывки: закрытый с хим. раствором**

**Условия эксплуатации: контур отопления**

**Причина промывки: подготовка к отопительному сезону**

**Замечания: нет**

Промывка произведена в составе бригады из 2-х человек:

\_\_\_\_\_/ Ганиев В.Р. (инженер-теплотехник)

\_\_\_\_\_/ Ибраев Р.Р. (сантехник)

**Качество промывки признано:**

**Представитель абонента: председатель ТСН «Рассветная, 8/2» \_\_\_\_\_ / Пономарев И.Н.**

**Представитель теплоснабжающей организации: главный инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал» \_\_\_\_\_ / Марцинкевич Г.Б.**