

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Ганиева Анна Андреевна

Белоярский р-он, п. Рассоха, ул. Фруктовая, д. 58, тел. +7 (343) 385-58-75

e-mail: service5.0@yandex.ru, www.s-50.ru

ОГРНИП 319665800048964 ИНН 667222794009

АКТ
технической готовности
к работе в отопительный сезон 2024-2025гг.

10 июля 2024г.

Потребитель:

№ договора – 23/2/102 от 24.11.2023г.

Наименование – ТСН «Рассветная, 8/2»

Адрес объекта теплоснабжения – г. Екатеринбург, ул. Рассветная, д. 8, корпус №2

Комиссия в составе:

Представители потребителя тепловой энергии:

- Ганиев Винарис Римович (теплотехник);
- Ибраев Ринат Раянович (сантехник);
- Пономарев Игорь Николаевич (председатель правления).

Представители теплоснабжающей организации:

- Марцинкевич Георгий Борисович (гл. инженер ООО «ЛСР. Строительство-Урал»)

составила настоящий акт о том, что в результате проверки к работе в зимних условиях, выполнены следующие работы:

1. Химическая промывка теплообменников отопления – 2 шт.;
2. Гидравлические испытания системы отопления;
3. Промывка системы отопления.

Потребитель к приёму тепловой энергии и теплоносителя в отопительном сезоне 2024-2025гг. готов и несет полную ответственность за техническое состояние теплоиспользующих установок по данному договору.

Потребитель имеет техническую возможность надёжного отключения всех систем теплоснабжения при возникновении у него аварийной ситуации.

Подписи членов комиссии:

Представителей потребителей:

_____/ Ганиев В.Р.

_____/ Ибраев Р.Р.

_____/ Пономарев И.Н.

Представителей ТСО:

_____/ Марцинкевич Г.Б.